

SKÖTSEL IVT 490

- Rengörning av luftfilter (varannan månad)
- Kontroll av tryck på manometer, skall ligga mellan 0,5-1,5 (2 ggr / år)
- Avluftning av tank (1 gång/år)
- Rengörning av uppsamlingskärl och dräneringsslang (1 gång/år)